


ZEMPER




SPAZIO LUZ

LSC / IP-42 IK-04


1 Présentation

Conforme a EN 60598-2-22




Le luminaire est composé d'une patte de fixation, d'un boîtier électronique ainsi que d'un diffuseur.


2 Installation



3 Raccordement et test



Pour limiter l'impact de votre installation sur l'environnement et réduire votre facture d'énergie et de maintenance, il convient de faire fonctionner l'éclairage de sécurité d'ambiance en mode non permanent.



Marquage du luminaire

Z: LSC
0: Non permanent
1: Permanent



Courbes sur demande

Pieces detachees

	Permanent	Non permanent	W			N° HOMOL.
	45 lm	45 lm	< 2.3 VA ca/0.65W cc	4x LED 0.5W	230Vca/48Vcc	19072/741530
LSC LUZ-4048/23	340 lm	340 lm	< 7.5 VA ca/3.5W cc	12x LED 0.5W	220Vcc/110Vcc	19073/741532

ATTENTION: Afin de pouvoir réaliser un entretien correct, conserver ce mode d'emploi. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.

**POUR TOUS RESEIGNEMENTS TECHNIQUES
APPELEZ AU +333.85.34.66.20**